النزاهة تجري الكشف الموقعي لبناية مدرسية قيد الإنشاء في المثنى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة إجراءها الكشف الموقعي على المدرسة الصينيّة الواقعة في حي الحسين بالسماوة (قيد الإنشاء) المرقمة (٣٠ نوع A٢٤) المنفذة من قبل شركه CHIMA POWER.

وذكر بيان للنزاهة، ان :"دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت وفي معرض حديثها عن تقرير الكشف الموقعي الذي أجرته برفقه خبير استشاري بعد ورود معلومات عن انهيار مبنى مدرسة في المثنى، بأن فريق مكتب تحقيق الهيئة في المثنى انتقل الى موقع الحدث، واللقاء بالجهة المشرفة على المشروع وهم ممثلو دائرة المباني، والمدير المنفذ".

وأضافت إنه "تم الكشف الموقعي والاطلاع على الجزء المنهار في السقف،" موضحة، أن "الخبير الاستشاري شخص أن الانهيار حدث في الشرفة في الطابق الثاني أثناء بداية الصب، حيث حدث الانهيار؛ نتيجة اختلال في توازن مضخة الصب (البم) مما أدى إلى اصطدام خرطوم المضخة بشكل أفقي في الأعمدة الحاملة (الجكات) للقالب الخشبي للسقف؛ مما أدى إلى انهيار جزء من الشرفة".

ولفتت النزاهة الى، أن "هذا الحادث - وحسب الخبير الاستشاري - عرضي، ولا يوجد تقصير من الجهة المشرفة على العمل، مبينة أنه تم الاطلاع على حديد التسليح والقالب الخشبي، ووجد أنه مطابق للمواصفات الفنيّة".